

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STRALCIO, ATTIVITÀ AUTORIZZATIVE, MANUTENZIONE E GESTIONE PER ANNI 2 DELLA CENTRALE IDROELETTRICA ALCANTARA 2

E' pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti:

Chiarimenti amministrativi:

- *Si chiede se sia necessario compilare tutte le sezioni del documento DGUE*

Chiarimenti Tecnici:

- *Possibilità di installare turbina con numero di giri eventualmente anche superiore ai 750rpm previsti*
- *Possibilità di installare turbina ad asse verticale anziché orizzontale*
- *Confermare che non vi è alcuna limitazione sul numero di getti*
- *Il dimensionamento del generatore a 1000kVA appare eccessivamente sovradimensionato rispetto all'effettiva potenza massima idraulica disponibile: si chiede conferma che il dimensionamento del generatore sarà eseguito rispettando esclusivamente il sovradimensionamento del 20% previsto in capitolato.*
- *Conseguentemente anche il dimensionamento del Trasformatore sarà eseguito concordemente*

Chiarimenti sul contratto:

- *Si chiede possibilità che venga inserita in Contratto l'esclusione del lucro cessante e di ogni altro tipo di danno indiretto e consequenziale quale, a titolo indicativo, mancata produzione, fermo impianto, mancato guadagno, perdita di contratti e altri benefici economici, almeno con riferimento alla parte di contratto riguardante la fase di "costruzione" (fino al momento dell'emissione favorevole del certificato di collaudo o dalla avvenuta consegna anticipata da cui decorre il periodo di gestione, manutenzione e formazione)*
- *Con riferimento alle penali di cui all'art. 23 punto 9. Penali per mancata Produzione, si chiede che vengano escluse dal paragrafo i riferimenti al rendimento minimo garantito (che tra l'altro racchiude solo due punti e quindi di fatto impedisce eventuali calcoli riferiti a periodi di bassa portata) in quanto le penali riferite a questo aspetto sono state già definite nel precedente punto 8. Siamo disponibili a definire Penali da underperformance durante il periodo di Gestione, manutenzione e formazione come definito dall'art. 16.3 del Contratto, calcolate però come penale di mancato o ritardato intervento*

Si precisa quanto segue:

1. con riferimento alla richiesta di chiarimenti amministrativi, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, è necessario compilare tutte le sezioni del documento DGUE;
2. con riferimento alla richiesta di chiarimenti tecnici, si conferma che non è possibile variare quanto previsto in merito alla velocità nominale del gruppo, alla potenza del generatore ed al dimensionamento del trasformatore fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto. Di contro, qualora utile al fine di garantire le prestazioni minime in termini di rendimento complessivo del gruppo, potrà essere realizzato un numero di getti maggiore di 2 e, pertanto, una turbina ad asse verticale piuttosto che orizzontale;
3. con riferimento alla richiesta di chiarimenti sul contratto, si confermano tutte le disposizioni di cui al bando di gara e al progetto definitivo e pertanto le richieste di modifica non possono essere accolte.

Palermo, 10 maggio 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Maurizio Sorce)



SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. Di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091280801 fax +39091280859 - www.siciliacquespa.it
pec: siciliacque@siciliacquespa.com C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap.
Soc. : euro 400.000,00 int. vers.